



РОССЕТИ



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
ФИЛИАЛ "УДМУРТЭНЕРГО"
ПО "ЮЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
МАЛОПУРГИНСКИЙ РЭС
427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10
Телефон 4-10-49
Факс 4-10-36, 4-20-56
e-mail sekrmpr@udmucs.udmenc.ru

27.06.2018 г. № УдЭ/ПЗ/Р23/12-72-06/ 39
На № 02-10-1950 от 14.06.2018.

Главе Муниципального образования
«Малопургинский район»
С.В.Юрину

Уважаемый Сергей Васильевич

Малопургинский РЭС на Ваш запрос за №02-10-1950 от 14.06.2018г. предоставляет информацию о технической возможности по технологическому присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения, расположенных по адресу:

1. д. Сизяшур, ул. Мира, д.12. Кадастровый номер 18:16:060001:985. Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для ведения ЛПХ – строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 150 м от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 308 Ф № 2 ПС Радист, плата за технологическое присоединение 550 руб.
2. д. Байситово, ул. Сосновая, д.16. Кадастровый номер 18:16:015001:752. Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства - монтаж наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 453 Ф № 9 ПС Кечево, плата за технологическое присоединение 550 руб.
3. ~~д. Байситово, ул. Сосновая, д.15. Кадастровый номер 18:16:015001:754.~~
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства - монтаж



Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001

наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 453 Ф № 9 ПС Кечево, плата за технологическое присоединение 550 руб.

4. д. Нижние Юри, ул. Луговая, д.15. Кадастровый номер 18:16:088001:423. Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства- строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ и отходящей ВЛИ-0,4 кВ от Ф № 2 ПС Ильинская, плата за технологическое присоединение 550 руб.
5. д. Нижние Юри, ул. Луговая, д.17. Кадастровый номер 18:16:088001:424. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства- строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ и отходящей ВЛИ-0,4 кВ от Ф № 2 ПС Ильинская, плата за технологическое присоединение 550 руб.
6. д. Нижние Юри, ул. Луговая, д.19. Кадастровый номер 18:16:088001:425. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства- строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ и отходящей ВЛИ-0,4 кВ от Ф № 2 ПС Ильинская, плата за технологическое присоединение 550 руб.
7. д. Успьян, ул. пер. Центральный, д.4. Кадастровый номер 18:16:070001:144. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для ведения ЛПХ – отсутствует техническая возможность присоединения к сетям Малопургинского РЭС ПО «ЮЭС» филиала «Удмуртэнерго» в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Начальник Малопургинского РЭС



А.П.Чернов



РОССЕТИ



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
ФИЛИАЛ "УДМУРТЭНЕРГО"
ПО "ЮЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
МАЛОПУРГИНСКИЙ РЭС
427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10
Телефон 4-10-49
Факс 4-10-36, 4-20-56
e-mail sekrmp@udmues.udmenc.ru


___29___ . 08 ___2017___ г. № 12-11-1-06/37
На № 02-25-3152 от 24.08.2017.

Главе Муниципального образования
«Малопургинский район»
Колодкиной Светлане Ивановне

Уважаемая Светлана Ивановна

Малопургинский РЭС на Ваш запрос №02-25-3152 от 24.08.2017г. предоставляет информацию о технической возможности по технологическому присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения, расположенных по адресу:

- 1.Для земельного участка площадью 2500 кв.м. для ведения ЛПХ расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское ул. Советская, д. 9г кадастровый номер 18:16:030001:1544. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 224 Ф. № 18 ПС Ильинская.
- 2.Для земельного участка площадью 2500 кв.м. для ведения ЛПХ расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское ул. Советская, д. 9д, кадастровый номер 18:16:030001:1550. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 224 Ф. № 18 ПС Ильинская.
- 3.Для земельного участка площадью 2400 кв.м. для ИЖС расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Аксакшур ул. Полевая, д. 9 кадастровый номер 18:16:009001:1301 Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - монтаж подводки от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 372 Ф. № 6 ПС Кечево.



Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001

4. Для земельного участка площадью 2400 кв.м. для ведения ЛПХ расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Аксакшур ул. Полевая, д. 8а, кадастровый номер 18:16:009001:1316 Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - монтаж подводки от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 372 Ф. № 6 ПС Кечево.
5. Для земельного участка площадью 2200 кв.м. для ведения ЛПХ расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Сизяшур ул. Мира, д. 16, кадастровый номер 18:16:060001:980 Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 308 Ф. № 2 ПС Радист.
6. Для земельного участка площадью 2000 кв.м. для ведения ЛПХ расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Сизяшур ул. Мира, д. 14, кадастровый номер 18:16:060001:980 Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 308 Ф. № 2 ПС Радист.

Начальник Малопургинского РЭС



А.П. Чернов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УДМУРТИИ

общество с ограниченной ответственностью



Завьяловский филиал
427028, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Гагарина, 75, т/ф 913-994, 913-998
р/с 40702810968000006990 в Удмуртском отделении
№ 8618 г. Ижевск
БИК 049401601 ИНН 1835060957 КПП 180802001
У/с 30101810400000000601 ОГРН 1041804301330
ОКПО 84595487 ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

15.09.2017 № 11-02/2017

На № 02-25-1367 от 17.04.2017г.

«О возможности технологического
присоединения»

В ответ на письмо сообщаем Вам о наличии или отсутствии технической возможности присоединения электрическим сетям по следующим объектам:

-участок по адресу с.Бураново, ул. Молодежная,46 – техническая возможность имеется, по-
строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-179;

-участок по адресу с. Бураново, ул. Молодежная, 23 – техническая возможность имеется, ориентировоч-
ная точка присоединения оп.№47 ВЛ-0,4кВ от КТП-179;

-участок по адресу д.Алганча-Игра, ул. Молодежная,36 – техническая возможность имеетс-
я ориентировочная точка присоединения оп.№38 ВЛ-0,4кВ от КТП-444;

-участок по адресу д.Курегово, пер. Гожнинский,8 – техническая возможность имеется, по-
строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-149;

-участки по адресу д.Старая Монья, ул. Березовая, 20,22 – техническая возможность имеется, по-
строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-412;

-участок по адресу д.Старая Монья, ул. Рябиновая,17 – техническая возможность имеетс-
я ориентировочная точка присоединения оп.№73 ВЛ-0,4кВ от КТП-412;

-участок по адресу д.Старая Монья, ул. Новая,17А – техническая возможность имеется, по-
строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-412;

-участок расположенный примерно в 60м. на юго-запад от земельного участка, расположенного
адресу:УР, Малопургинский район, с. Пугачево, ул. Квартальная,8 - техническая возможность отсутствует, д-
технологического присоединения участка рекомендуется обратиться в ПАО «РЖД»;

-участок расположенный в 150м. по направлению юго-восток от федеральной дороги Елабуга-Ижевск
Малая Пурга - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп.№60 ВЛ-0,4кВ
КТП-274;

-участок в с. Малая Пурга, прилегающий к восточной границе земельного участка, расположенного
адресу :УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Малопургинская,30 - техническая возможность имеетс-
я ориентировочная точка присоединения оп.№50 ВЛ-0,4кВ от КТП-431.

Для заключения договора на технологическое присоединение и выдачи конкретных технических услови-
ями собственниками земельных участков необходимо обратиться с заявкой на технологическое присоединени-
е приложив документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ре-
с. Постановление Правительства от 12.08.2013г. №691) "Об утверждении Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрическ-
ой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
электрическим сетям").

Дополнительно сообщаем, что размер платы за технологическое присоединение определяется
соответствии с Постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 28.12.2016 года № 27/4 "Об установле-
нии платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаци-
и расположенных на территории Удмуртской Республики для заявителей, подающих заявку в цел-
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающ

Администрация
Малопургинского района


15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и составляет 550,00 руб, при соблюдении ниже перечисленных условий:

- в границах муниципальных районов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании с платой в размере не превышающей 550 рублей, не более одного раза в течение 3-х лет со дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки.

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащим лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства.

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, не расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Директор Завьяловского филиала



А.В. Щинов

Ю.В. Дементьев
Тел.: (8 34138) 4-28-54.